



Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique  
 Pôle santé environnement  
 Unité départementale de la Seine Maritime



Rouen, le 27 mars 2025

MONSIEUR LE MAIRE  
 MAIRIE DE BOLBEC  
 Hôtel de Ville  
 9 square du général Leclerc  
 76210 BOLBEC

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CVS BOLBEC-GRUCHET**

<b>Prélèvement</b> 00299419	<b>Unité de gestion</b> CVS BOLBEC-GRUCHET (UGE 0079)	<b>Prélevé le :</b> jeudi 20 mars 2025 à 14h35
<b>Installation</b> BOLBEC BAS SERVICE (UDI 001628)		<b>par :</b> CHLOE LEGRAS
<b>Point de surveillance</b> PC (P 0000002588)		<b>Type visite :</b> D1
<b>Commune</b> BOLBEC		<b>Type d'eau :</b> T
<b>Localisation exacte</b> robinet cuisine mairie Bolbec		<b>Motif :</b> contrôle sanitaire

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.1 NFU				2.00
Température de l'eau	13 °C				25.00
Conductivité à 25°C	588 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.0 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.49 ma(Cl2)/L				
Chlore total	0.51 ma(Cl2)/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : 76D1      Code SISE de l'analyse : 00299479      Référence laboratoire : E.2025.4842-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)		0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L		0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L	0,50	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,61 mg/L	1,00	
Nitrates (en NO3)	30,4 mg/L	50,00	

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00299419)**  
 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé  
 P/Le directeur général  
 Responsable adjoint du pôle santé environne  
 Jérôme LE BOUARD

DIFFUSION

ORIGINAL :  
 - DGS

COPIES LE : 31/03/2025

- M<sup>me</sup> Le Maire
- M<sup>me</sup> Hache
- ST
- affichage (P. Sautouil)
- restauration municipale
- M<sup>me</sup> Gaudal-mancary

MAIRIE DE BOLBEC

31 MARS 2025

ARRIVEE COURRIER  
 ENREG N°